

Algemene richtlijnen van de brandweer bij het opstellen van tenten, toegankelijk voor meer dan 99 personen of in gebouwen (tijdelijke inrichtingen) die geen PTI (Publiek Toegankelijk Inrichting) zijn.

Opstelling tent:

De plaats van de opstelling van de tent moet steeds bereikbaar zijn voor alle voertuigen van de hulpdiensten.

Rond de plaats van het evenement moet een vrije ruimte blijven van minstens 5 meter zodat de tent en/of de omliggend gebouwen steeds bereikbaar blijven.

De tent moet zo opgesteld zijn dat de waterbevoorradingspunten (= hydranten) steeds bereikbaar zijn voor de brandweer.

Tentzeil:

Tentzeil moet uit niet-ontvlambaar weefsel vervaardigd zijn (klasse A2-M2).

Navragen bij tentenleverancier.

Versieringen:

Mogen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn.

Uitgangen:

Elke tent moet over ten minste 2 afzonderlijke uitgangen beschikken. De 2^{de} uitgang moet zich tegenover te hoofduitgang bevinden. Vanaf 500 personen moeten er 3 uitgangen zijn. Iedere uitgang moet tenminste 80 cm breed zijn en het aantal uitgangen kan op vraag van de brandweer uitgebreid worden afhankelijk van het aantal aanwezige personen.

De plaats van elke uit- en nooduitgang moet aangeduid zijn worden door de reglementair pictogrammen.

In geval van avond- en nachtactiviteiten moeten deze uitgangen belicht worden door de gewone elektrische verlichting of door veiligheidsverlichting.

Elektriciteit:

Enkel elektriciteit is toegelaten als algemene verlichtingsbron. Bovendien moet de tent uitgerust worden met veiligheidsverlichting die voldoende lichtsterkte geeft om bij stroomuitval een ordelijke evacuatie te verzekeren.

Bij stroomuitval moet deze onmiddellijk en automatisch in werking treden en dit gedurende minstens één uur.

Indien de openbare verlichting in de omgeving van de tent onvoldoende is, moet er gezorgd worden voor verlichting van de omgeving van de tent nabij de uitgangen en nooduitgangen.

De volledige elektrische installatie moet gekeurd worden door een externe dienst voor technische controle (= EDTC).

Verwarmingstoestellen:

De aanwezigheid en het gebruik IN de inrichting van verplaatsbare verwarmingstoestellen (= verwarmingskanonnen), flessen met vloeibaar gemaakte gassen (vb propaan) en licht-ontvlambare vaste stoffen is verboden.

Verwarmingstoestellen evenals de brandstoffen moeten op een veilige plaats ondergebracht worden = buiten de tent en op een afstand van minstens één meter.

Gebruik van installaties op basis van vloeibare gemaakte petroleumgassen moeten gemeld worden. Deze moeten voorzien zijn van een verslag waaruit blijkt dat de installatie jaarlijks is gecontroleerd op dichtheid en conformiteit door een erkend keuringsorganisme.

Frituren – bakken/braden:

Pannen of toestellen voor het bakken of braden en bij frituurtoestellen moet een goed sluitend deksel en/of branddeken aanwezig zijn. Alle frituurtoestellen moeten uitgerust zijn met een thermostaat.

Blustoestellen:

Er moeten voldoende draagbare snelblussers met een blusvermogen van tenminste 1 recente gekeurde bluseenheid in de tent geplaatst worden. Tenminste één snelblusser

per 150 vierkante meter vloeroppervlakte en gemakkelijk te bereiken aan de uitgangen en/of achter de toeg.

Attesten:

In functie van het evenement en INDIEN VAN TOEPASSING, zal de organisator de conformiteit staven aan de hand van een aantal attesten.

Hierna een niet-limitatieve lijst met mogelijk te leveren attesten:

+ Afschrift verzekering BA

+ Keuringsattest elektrische installatie, gasinstallatie

+ Keuringsattesten blusmiddelen;

Een volledig overzicht van te leveren documenten zal door de brandweer medegedeeld bij het controlebezoek op basis van de aard van het evenement en de opstelling ervan.

Controlebezoek:

Bij evenementen waarbij op 1 namiddag/avond meer dan 400 personen verwacht worden zal de brandweer een controlebezoek laten uitvoeren door een preventieofficier.

De burgemeester kan op advies van de brandweer steeds afwijkingen toestaan indien dit duidelijk gemotiveerd is en op basis van de wet van 04 aug 1996.